

Compte rendu de la visite de l'Adjudant AUTIE de la CSSP de Canet en Roussillon concernant la sécurité incendie à la résidence Grand Sud le 3 octobre 2016.

Présents : CANCE, GOUT, AUTIE, DEVIENNE, deuxième adjudant.

OBJECTIFS : envisager un exercice de sécurité incendie dans la résidence, notamment un incendie dans le parking en sous-sol de la résidence pour valider les améliorations d'évacuation des fumées.

Les points évoqués sont les suivants :

1 / l'obtention rapide des clefs du lieu sinistré (appartement, garage, cave...) doit être assuré au local du gardien à l'aide d'une clef de manoeuvre (triangle ou carré) doublant les clefs habituelles ; la procédure doit être très claire en l'absence du gardien, 5 semaines par an ;

2 / le nom des copropriétaires doit être accessible à chaque entrée de bâtiment pour les secours en cas d'accident de santé ;

3 / sauvetage au bâtiment A : réaliser l'accès du camion muni d'une échelle ; étudier la solidité du chemin d'accès depuis la Promenade Charles Trénet et supprimer une partie des allées en buis.

4 / GPL : les véhicules doivent être signalés ;

5 / garages en SS : réaliser une ouverture de l'ordre de 10cm pour évacuer les fumées ;

6 / Caves : meilleure signalisation et fermeture obligatoire de toutes les portes d'accès : enlever les cales ;

7 / Attitudes et consignes de sécurité en terme d'accident de santé : demande d'une conférence à l'Assemblée Générale, documents papier et site internet de Foncia Canet ;

8 / demande d'un plan explicite de la résidence à l'entrée générale et à la loge du gardien

8 / Informatisation : base de données, localisation précise par GPS, calcul du trajet le plus rapide , navigation

.....

Tous les intervenants ont exprimés la nécessité de dialogue et d'action visant la sécurité des habitants de Grand – Sud mais également celle des pompiers.

A l'issue de la visite, l'Adjudant AUTIER a programmé un exercice d'intervention simulant une voiture en feu dans le garage en sous-sol en Décembre 2016.

Michel CANCE